



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DAÑOS

SERVICIO DE GAS POR REDES DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RECONQUISTA



1

Informarse previamente sobre la existencia y ubicación de cañerías de gas **GLP** en el lugar donde va a realizar la excavación.

2

Verificar mediante sondeo (excavación manual) la información suministrada en dicho plano.



3

Antes de realizar la excavación, señalar las instalaciones subterráneas.



4

Realizar el trabajo con precaución, respetando las señalizaciones y utilizando en forma correcta las herramientas de excavación (pala, retroexcavadora, tunelera, martillo neumático, etc.)





PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DAÑOS

SERVICIO DE GAS POR REDES DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RECONQUISTA

1

- ✓ Informarse sobre la existencia de cañerías de Gas. Para ello comunicarse a



COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RECONQUISTA LTDA.

Calle 45 n°1037 B° Chaperó
T.E. 03482-422525
CEL. 3482589627

C. ELECTRÓNICO gerencia@cspreconquista.com.ar
administración@cspreconquista.com.ar
otecnica@cspreconquista.com.ar

- ✓ Solicitar plano de situación de instalaciones de Gas G L P existentes o en proyecto ubicadas en la zona de trabajos.

- ✓ Informar a la cooperativa, inicio de las tareas con 48 hs. de antelación y a través de carta certificada.

Estos son los tipos de cañerías de Gas que usted puede encontrar al realizar una excavación:

A

Material: Acero
Diámetro: de 2 a 12"
Color: Amarillo o Negro



B

Material: Polietileno
Diámetro: 25, 32, 40, 50, 63, 90, 125 y 180 mm.
Color: Amarillo



2

- ✓ Verificar mediante sondeos, la real ubicación de las cañerías de existentes.



- ✓ Realizar los sondeos en forma de excavación manual, evitando la utilización de picos y otros elementos que pudieran dañar las instalaciones de Gas G L P

- ✓ Tomar los más estrictos criterios de seguridad a la hora de trabajar en las cercanías de cañerías de Gas Natural.



3

- ✓ Colocar la señalización de Gas Natural, antes de comenzar los trabajos.



- ✓ Realizar dichas señalización a través de cintas, estacas, pinturas o carteles que sean perfectamente visibles.

- ✓ Tener en cuenta la señalización permanente (mojones y carteles) de Litoral Gas.

- ✓ Señalizar la zona de trabajo cumpliendo con las normas de seguridad y utilizando cartelitos de precaución a peatones y conductores, vallas, tarimas en zanjas, cintas de peligro, etc.

- ✓ Utilizar cartelera reflectiva o baliza a batería en zonas no visibles (nunca balizas de fuego abierto o eléctricas).



no utilizar balizas a fuego abierto



balizas a batería



demarcar utilizando, cintas, pinturas, etc.



utilizando tarimas en zanjas



emplazar vallas, cartelera